

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ачхой-Мартановскому и  
Сунженскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел. ,

E-mail: ond-6@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/20

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная  
школа с. Валерик» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «ООШ с. ВАЛЕРИК»)*

*МБОУ ООШ*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Бахаев К.И.*

Отделение надзорной деятельности и № 34  
профилактической работы по Ачхой-

Мартановскому и Сунженскому  
районам

(наименование органа ГПН)

от « 2 » июля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.

« 18 » июля 2018 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 18 » июля 2018 г.

проведена проверка

*Старший инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому и Сунженскому районам капитан  
вн. службы Гехаев Рустам Аднанович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная  
школа с. Валерик» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «ООШ с. ВАЛЕРИК»)*

*МБОУ ООШ, с. Валерик, ул. М.Гайрбекова, б/н.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.(МБОУ "ООШ с.ВАЛЕРИК")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 4	25.09.2018	
2	На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.(МБОУ "ООШ с.ВАЛЕРИК")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 6	25.09.2018	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.(МБОУ "ООШ с.ВАЛЕРИК")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 12	25.09.2018	
4	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).(МБОУ "ООШ с.ВАЛЕРИК")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 475	25.09.2018	
5	На объекте защиты на одноразовой пломбе огнетушителя не нанесена дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.(МБОУ "ООШ с.ВАЛЕРИК")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 477	25.09.2018	




Старший инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому и Сунженскому районам Гехаев Р. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


  
(подпись)

«24» июля 2018г.

Предписание для исполнения получило

  
(подпись)



  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» июля 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном  
8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России -8(8793)39-99-99