



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 87/1/50
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Валерик» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «ООШ с. Валерик»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Гандалоева М.А. № 87/35
(наименование органа ГПН)

от « 1 » октября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 6 » октября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 6 » октября 2021 г.

проведена проверка

*Инспектором ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Домбаевой Заремой Увайсовной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Валерик» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «ООШ с. Валерик»),
с. Валерик, ул. М. Гайрбекова, 62 а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Хадаевым Адланом Абдрашидовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 9	11.04.2022	
2	На объекте защиты (в котельной) допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	Постановление правительства РФ № 1479: п/п б) п. 35	11.04.2022	
3	На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей (выходов, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).	Постановление правительства РФ № 1479: п/п б) п. 27	11.04.2022	
4	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 48	11.04.2022	
5	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренны-	Постановление правительства РФ №1479: п/п в) п. 35	11.04.2022	

	ми конструкцией светильника.			
6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 60	11.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Домбаева З.У.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» 10 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Караев Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«07» 10 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.